

Zakład Kominiarski
mistrz kominiarski Wojciech Wittke

66-210 Zbąszynek Dąbrówka Wlkp. ul. Piastowska 25
tel. (68)3840154 tel. kom. 0 604 289 730
KRAJOWA IZBA KOMINARZY ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

Dąbrówka Wlkp. 29.09.2020r.

Protokół nr 46/2020

W wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalnym położonym w :**66-132 Trzebiechów ul. Sulechowska 15** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Dypl. Mistrzowski nr 3290 z dnia 06.12.1977r. Izba Rzemieślnicza w Zielonej Górze

w celu: wskazania przewodu kominowego i usytuowanie miejsca na podłączenie

Kotła gazowego Co. dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

- ➔ projektowany kocioł c.o. gazowy można podłączyć do przewodu kominowego nr 1
- ➔ wentylację wywiewną grawitacyjną należy podłączyć do przewodu kominowego nr 2
- ➔ przewód spalinowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym zgodnie z instrukcją producenta kotła

.Protokół sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994. (Dz. U. Nr 89 poz.414) ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. (Dz. U. Nr. 81poz. 351) , Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.nr.92 poz. 460)

Potwierdzenie odbioru opinii

Data i podpis

WOJCIECH WITKE
MISTRZ KOMINIARSKI
66-210 Zbąszynek
Dąbrówka Wlkp. ul. Piastowska 25
NIP 927-101-11-21, Regon 970467149
Opiniodawca
(mistrz kominiarski)

UWAGI:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo -kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.